Угр

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»)**
ул. Шолом-Алейхема, 17, г. Биробиджан, ЕАО, 679016
Тел/факс: 8(42622) 2-05-82, 4-01-13
E:mail: gigepid@mail.ruhttp://www.79.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74326869 ОГРН 1057900055465
ИНН 7901526218 КПП 790101001
30.03.2018 № 02-45-7118
на № _____ от _____

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по ЕАО

П.В. Копылову

О выполнении определения
от 20.03.2018

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» на основании определения Управления Роспотребнадзора по ЕАО от 20.03.2018 направляет санитарно-эпидемиологическую экспертизу, экспертное заключение по результатам лабораторных исследований в Областном государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении «Биробиджанский колледж культуры и искусств», ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 5.

Приложение: 1. Экспертное заключение.
2. Протокол лабораторных исследований.

Заместитель главного врача Ю.Г. Безногов

Управление
Роспотребнадзора по ЕАО
Вх.№ 984/18 04.04 2018

Монахова
(8-42662) 2-07-74

Утвержден приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от «12» 03 2014 года № 24

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»)**
**Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710058, зарегистрирован в Реестре 03.06.2015**
ул. Шолом-Алейхема, 17, г. Биробиджан, ЕАО, 679016 Тел/факс: 8(42622) 2-05-82, 4-01-13
E:mail: gigepid@mail.ru http://www.79.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74326869 ОГРН 1057900055465 ИНН 7901526218 КПП 790101001

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя органа инспекции,
заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЕАО»

_____ Ю.Г. Безногов
МП

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проведенную санитарно – эпидемиологическую экспертизу.

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств»,
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 5.

наименование объекта, адрес

№ 102 от 30 марта 2018 года

1. Основание для проведения экспертизы: заявка, договор (ФИО, должность, юридический адрес, реквизиты учредительных документов), распоряжение, предписание, определение:

Определение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 20.03.2018. Распоряжение № 55 от 14.03.2018 ЕАО, г. Биробиджан, ул Шолом- Алейхема, 17. ИНН 7901526144.

2. Представленные документы:

Лицензия Комитета образования ЕАО на осуществление образовательной деятельности № 986 от 19.03.2015, серия 79ЛО2 № 0000025.
Лицензия Управления здравоохранения Правительства ЕАО на осуществление медицинской деятельности № 79-01-000329 от 19.06.2015, серия ЛО-79 № 0000297.

Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по ЕАО на образовательную деятельность № 79.01.02.000.М.001791.01.15 от 26.01.2015.
Свидетельство о государственной аккредитации Комитета образования ЕАО образовательной деятельности № 681 от 24.04.2017.
Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по ЕАО на медицинскую деятельность с приложениями № 79.01.02.000.М.001789.01.15 от 23.01.2015.
Устав от 19 декабря 2014 № 255.
Свидетельство о государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по ЕАО от 06.02. 2015 года.
Свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке на учет в Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 12.09.1995 серия 79 № 000320018.
Договор № 85 на выполнение профилактических работ по дезинфекции (дезинсекции и дератизации) от 01 декабря 2017 года с ФГУП «Профилактика» в ЕАО.
Договор № 2 от 09 января 2018 года с ООО «ЭКО-РЕСУРС» на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

3. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена аккредитованным органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации А-2865 от 03.06.2015.

4. Нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
- СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями и дополнениями.
- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнения которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,

- Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 № 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте».

5. Дата и время проведения обследования объекта, ФИО, должность, в присутствии кого проводилось обследование:

20.03.2018 в 10.00 часов помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» Монаховой Т.А., проведено в рамках планового надзора санитарно-эпидемиологическое обследование учебного корпуса ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», в присутствии начальником отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по ЕАО Ивановой Светланы Андреевны, ио директора колледжа Гетманской Оксаны Викторовны.

6. Описание объекта в соответствии с нормативными документами:

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» имеет лицензия Комитета образования ЕАО на осуществление образовательной деятельности № 986 от 19.03.2015, серия 79ЛО2 № 0000025; свидетельство о государственной аккредитации Комитета образования ЕАО образовательной деятельности № 681 от 24.04.2017; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по ЕАО на образовательную деятельность № 79.01.02.000.М.001791.01.15 от 26.01.2015.

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» размещен в пятиэтажном, кирпичном здании.

Общая площадь здания составляет - 6819,8 м$^2$. Год постройки - 1987.

Территория спланирована, асфальтирована благоустроена, определены места для стоянки автомобилей, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.

Здание обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения.

Естественное освещение осуществляется через остекленные световые проемы. Искусственное освещение люминесцентными лампами с защитной арматурой, источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Согласно протоколу лабораторных исследований № 1201 от 27.03.2018 и санитарно-эпидемиологической экспертизы от 29.03.2018 №334 в исследованных помещениях: спортивном зале, кабинетах: 107, 220, 222, 210, 320, 319, 316, 314, 312, 310, 308, 406, 402, библиотеке максимальный уровень искусственного освещения в пределах нормируемых величин.

Окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), тканевыми шторами.

Стены, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные в учебных аудиториях, в административных выполнены из влагоустойчивого материала (линолеум).

Вентиляция естественная, осуществляется путем притока воздуха через вытяжные каналы, дверные и оконные проемы.

Помещения санузлов, оборудованы вентиляционными каналами.

Набор помещений: учебные аудитории, спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, административные кабинеты, бытовые помещения, санитарные узлы.

Учебные аудитории оборудованы столами ученическими в три или два ряда и стульями.

Работающих в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» - 76 человек, на 75 сотрудников - представлены результаты флюорографического обследования и медицинских осмотров с отметкой в личных медицинских книжках (1 человек находятся в декретном отпуске).

Режим работы определен согласно коллективному договору на 2018-2020 годы рабочее время работников определено правилами внутреннего распорядка колледжа, учебным расписанием.

Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа установлена 40-часовая рабочая неделя. Для педагогических работников -36 часовая рабочая неделя.

На первом этаже размещен спортивный зал. Спортивный зал оборудован необходимым набором вспомогательных помещений: раздевальными для мужчин и женщин туалетами, душевыми.

Санитарные узлы, душевые спортивного зала оборудованы в соответствии с санитарными нормами (пол, стены облицованы керамической плиткой), содержатся в удовлетворительном состоянии. Имеются раковины для мытья рук. Для оказания первой доврачебной помощи укомплектованы медицинские аптечки, хранятся в доступном месте.

Текущая влажная уборка проводится регулярно техническим персоналом, уборочный инвентарь имеется в полном объеме, промаркирован, хранится в специально отведенных местах. Дезинфицирующие и моющие средства имеются в достаточном количестве, спецодеждой обеспечены.

Твердые бытовые отходы по мере накопления вывозится на свалку, договор о вывозе твердых бытовых отходов с ООО «ЭКО-РЕСУРС» № 2 от 09.01.2018.

Согласно договора с ФГУП «Профилактика» № 85 от 01.12.2017 проводятся дератизационные мероприятия

7. Нарушения санитарных норм и правил (заполнять со ссылкой на соответствующие нормативные документы):

Не выявлены

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Биробиджанский колледж культуры и искусств».

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 5

наименование объекта, его адрес

Образование профессиональное среднее

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности.

вид деятельности, работ, услуг

**СООТВЕТСТВУЕТ,** НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

(нужное выделить)

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения
- СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования».
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

наименование нормативных документов

Помощник врача по общей гигиене Т.А. Монахова
(8-42622) 2-07-74

Заведующая отделом
санитарно-гигиенических экспертиз Е.С. Мироненко
(8-42622) 2-15-64

Утвержден приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» от «12» 03 2012 года № 24

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ»**
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»)**
**Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710058,**
**зарегистрирован в Реестре 03.06.2015**
ул. Шолом-Алейхема, 17, г. Биробиджан, ЕАО, 679016 Тел/факс: 8(42622) 2-05-82, 4-01-13
E:mail: gigepid@mail.ru http://www.79.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74326869 ОГРН 1057900055465 ИНН 7901526218 КПП 790101001

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции,
заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в ЕАО»

_____ Ю.Г. Безногов
МП

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проведенную санитарно – эпидемиологическую экспертизу
по результатам лабораторных исследований (испытаний).

Областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств» ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5.

наименование объекта, адрес

№ 334 от 29 марта 2018 года

1.Основание для проведения экспертизы: заявка, договор (ФИО, должность, юридический адрес, реквизиты учредительных документов), распоряжение, предписание, определение:

Определение о назначении экспертизы Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 20 марта 2018 года. ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17. ИНН 7901526144.

2. Представленные документы (протоколы лабораторных испытаний):

Протокол лабораторных исследований № 1201 от 27.03.2018.

3. Санитарно-гигиеническая оценка проведена по результатам исследований:

Аккредитованным испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и

эпидемиологии в Еврейской автономной области». Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.510576 выдан 29.09.2014. Исполнители: фельдшер-лаборант Козлова Лариса Владимировна, заведующий лабораторией ионизирующих и неионизирующих излучений Букликов Александр Витальевич.

4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена аккредитованным органом инспекции Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации А-2865 от 03.06.2015.

5. Наименование нормативных документов:

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.6.1.2523- 09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

6. Оценка результатов лабораторных исследований (испытаний):

22.03.2018, фельдшером-лаборантом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» Козловой Ларисой Владимировной проведены инструментальные исследования физических факторов (освещенность, радон, МЭД) в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» по адресу: ЕАО, Биробиджан, ул. Волочаевская, 5, в присутствии ио директора колледжа Гетманской Оксаны Викторовны.

Лабораторные исследования проводились согласно МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности»; искусственное освещение по ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения Методы измерения освещенности».

По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 1201 от 27.03.2018 установлено:

6.1. Оценка ионизирующего излучения:

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляет: на прилегающей территории обследуемого здания ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», в спортивном зале, кабинетах 107, 220, 222, библиотеке 0,19-0,23 мкЗв/час.

Мощность дозы гамма-излучения в помещениях не превышает мощность дозы гамма-излучения на открытой местности, более чем на 0,2 мкЗв/час.

Измеренные значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе помещений: в спортивном

зале, кабинетах 107, 220, 222, библиотеке не превышают нормируемый показатель 200 Бк/м$^3$ и составляют 14,6 - 197,6 Бк/м$^3$.

6.2. Оценка искусственного освещения:

Искусственное освещение (Е минимальная) в кабинетах: 107, 220, 222, 210, 320, 319, 316, 314, 312, 310, 308, 406, 402, досках библиотеке соответствует нормируемым показателям 300 люкс (кабинеты); 500 люкс (доски) и составляет 300-648 люкс.

Искусственное освещение (Е минимальная) в спортивном зале соответствует нормируемым показателям (Г-00) 200 люкс и составляет 229 люкс, (В-2,0) при норме 75 люкс и составляет 120 люкс.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы по протоколу лабораторных исследований (испытаний) № 1201 от 27.03.2018

ОГПОБУ в «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская, 5, уровень искусственного освещения, ионизирующего излучения

**СООТВЕТСТВУЕТ,** НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

(нужное выделить)

- Федеральному закону РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», изменения и дополнения 1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10.

наименование нормативных документов

Помощник врача по общей гигиене Т.А. Монахова
(8-42622) 2-07-74

Заведующая отделом
санитарно-гигиенических экспертиз Е.С. Мироненко
(8-42622) 2-15-64

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области"

**АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.17
Телефон, факс: (42622) тел/факс 2-05-82, тел. 2-09-44, 2-14-85, 2-10-97, 2-09-76
ОКПО 74326869, ОГРН 1057900055465
ИНН/КПП 7901526218/790101001
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510576
Выдан 29.09.2014

Утверждаю
Зам. руководителя ИЛЦ
_____ О. А. Павлюкова
М. П.

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## № 1201 от 27.03.2018

**Дата, время и место проведения измерений:** 22.03.2018, ОГПОБУ "Биробиджанский колледж культуры и искусств".
ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская,5.
**Основание для измерений:** определение 20.03.2018.
**Цель инструментальных исследований**: установление соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
**Измерения проводились в присутствии:** Желтиков А. Ю. – зам. директора по АХЧ.

| **Лаборатория ионизирующих и неионизирующих излучений ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пушкина в районе д. 4** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | |
| № п/п | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, год выпуска | Основные метрологические характеристики | | Свидетельство о поверке (номер, дата, срок действия), периодичность |
| | | Диапазон измерений | Класс точности или погрешность | |
| 1 | Прибор комбинированный «еЛайт 03»: № 02052-16 (с блоком индикации: БОИ-01, № 00761-16) | Освещенность 1-200000 лк | ± 8% | № СП 1344122 от 20.07.2016 до 19.07.2018 24 месяца |
| 2 | Мультиметр FLUKE 17B № 20290038, 2012 | 4,000 - 1000 В | ± 1 % | № 3026 от 05.10.2017 до 04.10.2018 12 месяцев |
| 3 | Дозиметр-радиометр ДКС-96 № Д030 (с блоком детектирования БДПГ-96), 2009 | Мощность эквивалентной дозы 0,05-100 мкЗв·ч$^{-1}$ | ± 13 % | № 771-695 от 24.08.2017 до 24.08.2018 12 месяцев |
| 4 | Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд» № 7004, 2012 | МАЭД – от $1 \cdot 10^{-1}$ до $10^{3}$ мкЗв·ч$^{-1}$; АЭД – от 1 до $2 \cdot 10^{5}$ мкЗв. | МАЭД и АЭД ±(15+2,5/Н), % где Н - измеренное значение | № 771-696 от 24.08.2017 до 24.08.2018 12 месяцев |

| № п/п | Наименование СИ, тип (марка), заводской номер, год выпуска | Основные метрологические характеристики | | Свидетельство о поверке (номер, дата, срок действия), периодичность |
|---|---|---|---|---|
| | | Диапазон измерений | Класс точности или погрешность | |
| 5 | Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» № 201316, 2016 | скорость воздушного потока - 0,1- 1,0 м/с<br>св.1,0-20,0 м/с<br>температура -40 до 85 °С<br>отн. влажность 3-97 %<br>абс. атм. давление 80-110 кПа<br>600-825 мм рт.столба | ± 0,05 + 0,05V м/с<br>± 0,1 + 0,05V м/с<br>± 0,2 °С<br>± 3 %<br>± 0,13 кПа<br>± 1 мм рт.столба | № 207/16-605п<br>(первичная поверка)<br>до 04.07.2018<br>24 месяца |
| 6 | Дальномер лазерный «PD-E», № 0621176817, 2017 | 0-200 м | КТ 2 | № 213164<br>от 13.07.2017<br>до 12.07.2018<br>12 месяцев |
| 7 | Комплекс измеритель-ный для мониторинга радона, торона и их дочерних продуктов «Альфарад плюс», А № 50817, 2017 | ЭРОА радона – 1-1·10$^6$ Бк/м$^3$<br>ЭРОА торона – 0,5-1·10$^4$ Бк/м$^3$ | ± 30 % | № АА 3381193/00330<br>от 14.06.2017<br>до 13.06.2018<br>12 месяцев |

**Нормативные документы на методы измерения:**

1. ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»;
2. МУ 2.6.1.2838-11 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности».

**Дополнительная информация:**

1. Результаты измерений метеорологических факторов атмосферного воздуха:
   а) температура: -1,4 °С б) относительная влажность: 49,8 % в) давление: 752,6 мм рт.ст.;
2. Результаты измерений параметров микроклимата окружающей среды:
   а) температура: 21,4 °С; б) относительная влажность: 31,4 %; в) давление: 752,4 мм рт.ст;
3. Наличие облачности.

*Характеристика объекта:*

Назначение объекта: общественное здание.

Год постройки – до 2000; количество этажей - 5; первый, второй этаж.

Материал наружных стен зданий: кирпич.

## Результаты измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на открытой местности

| № п/п | Место измерения | Результат измерений в пяти контрольных точках | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Минимальный результат $H_{ОМ\ min}$, мкЗв/час | Погрешность $\Delta H_{ОМ\ min}$, мкЗв/час | Максимальный результат $H_{ОМ\ max}$, мкЗв/час | Погрешность $\Delta H_{ОМ\ max}$, мкЗв/час |
| 1 | На прилегающей территории обследуемого здания | 0,18 | 0,052 | 0,21 | 0,057 |

## Результаты измерений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения в помещениях общественных и жилых зданий

| № п/п | Место измерения | Показания поискового прибора, мкЗв/час | Результат измерения $H_{max}$, мкЗв/час | Погрешность ΔH, мкЗв/час | $H_{max} - H_{ОМ\ min} + \Delta H$, мкЗв/час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спортивный зал | 0,19 - 0,22 | 0,23 | 0,060 | 0,11 |
| 2 | Кабинет № 107 | 0,17 - 0,20 | 0,19 | 0,054 | 0,06 |
| 3 | Кабинет № 220 | 0,19 - 0,22 | 0,20 | 0,055 | 0,08 |
| 4 | Кабинет № 222 | 0,17 - 0,20 | 0,20 | 0,055 | 0,08 |
| 5 | Библиотека | 0,17 - 0,20 | 0,21 | 0,057 | 0,09 |

## Результаты измерений ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений общественных и жилых зданий

| № п/п | Место измерения | $^{222}Rn$, Бк/м$^3$ | | $^{220}Rn$, Бк/м$^3$ | Максимальное среднегодовое значение $C_{СГmax}$, Бк/м$^3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ОА \pm \Delta_{Rn}$ | $ЭРОА_{Rn \pm \Delta Rn}$ | $ЭРОА_{Tn \pm \Delta Tn}$ | |
| 1 | Спортивныый зал | - | 155 ± 38 | 1 ± 0 | 197,6 |
| 2 | Кабинет№ 107 | - | 24 ± 7 | 1 ± 0 | 35,6 |
| 3 | Кабинет№ 220 | - | 20 ± 6 | 1 ± 0 | 30,6 |
| 4 | Кабинет№ 222 | - | 7 ± 3 | 1 ± 0 | 14,6 |
| 5 | Библиотека | - | 7 ± 3 | 1 ± 0 | 14,6 |

*Примечание:* $C_{СГmax} = [(ЭРОА_{Rn}+\Delta_{Rn})+4,6\cdot(ЭРОА_{Tn}+\Delta_{Tn})]\cdot К$

Использованное при расчетах $C_{СГmax}$ значение К (t, h, v) =1,0.

## Результаты измерений искусственного освещения

| № кт | Место измерения | Плоскость измерения высота от пола, м | Освещенность, лк | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Е измеренная | | | Е фактическая с расширенной неопределенностью | | |
| | | | Комбинированное освещение | | Общее | Комбинированное освещение | | Общее |
| | | | От общего | Всего | | От общего | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Спортивный зал | Г- 0,0 | - | - | 237 | - | - | 237 ± 22 |
| 2 | | | - | - | 241 | - | - | 241 ± 22 |
| 3 | | | - | - | 229 | - | - | 229 ± 21 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 229 ± 21 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 236 ± 22 |
| 4 | Спортивный зал | В- 1,5 | - | - | 120 | - | - | 120 ± 11 |
| 5 | | | - | - | 139 | - | - | 139 ± 13 |
| 6 | | | - | - | 148 | - | - | 148 ± 14 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 120 ± 11 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 136 ± 13 |
| 7 | Кабинет № 107 | Г- 0,8 | - | - | 340 | - | - | 340 ± 31 |
| 8 | | | - | - | 357 | - | - | 357 ± 33 |
| 9 | | | - | - | 314 | - | - | 314 ± 29 |
| 10 | | | - | - | 328 | - | - | 328 ± 30 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 314 ± 29 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 335 ± 31 |
| 11 | Кабинет № 220 | Г- 0,8 | - | - | 457 | - | - | 457 ± 42 |
| 12 | | | - | - | 465 | - | - | 465 ± 43 |
| 13 | | | - | - | 389 | - | - | 389 ± 36 |
| 14 | | | - | - | 415 | - | - | 415 ± 38 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 389 ± 36 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 432 ± 40 |
| 15 | Доска | В- 1,2 | - | - | 606 | - | - | 606 ± 56 |
| 16 | | | - | - | 605 | - | - | 605 ± 56 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 605 ± 56 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 606 ± 56 |
| 17 | Кабинет № 222 | Г- 0,8 | - | - | 339 | - | - | 339 ± 31 |
| 18 | | | - | - | 346 | - | - | 346 ± 32 |
| 19 | | | - | - | 340 | - | - | 340 ± 31 |
| 20 | | | - | - | 300 | - | - | 300 ± 28 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 300 ± 28 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 331 ± 31 |
| 21 | Доска | В- 1,2 | - | - | 550 | - | - | 550 ± 51 |
| 22 | | | - | - | 550 | - | - | 550 ± 51 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 550 ± 51 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 550 ± 51 |
| 23 | Библиотека | Г- 0,8 | - | - | 388 | - | - | 388 ± 36 |
| 24 | | | - | - | 325 | - | - | 325 ± 30 |
| 25 | | | - | - | 357 | - | - | 357 ± 33 |
| 26 | | | - | - | 371 | - | - | 371 ± 34 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 325 ± 30 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 360 ± 33 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Кабинет № 210 | Г- 0,8 | - | - | 695 | - | - | 695 ± | 64 |
| 28 | | | - | - | 690 | - | - | 690 ± | 64 |
| 29 | | | - | - | 660 | - | - | 660 ± | 61 |
| 30 | | | - | - | 648 | - | - | 648 ± | 60 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 648 ± | 60 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 673 ± | 62 |
| 31 | Доска | В- 1,2 | - | - | 517 | - | - | 517 ± | 48 |
| 32 | | | - | - | 550 | - | - | 550 ± | 51 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 517 ± | 48 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 534 ± | 49 |
| 33 | Кабинет № 320 | Г- 0,8 | - | - | 430 | - | - | 430 ± | 40 |
| 34 | | | - | - | 580 | - | - | 580 ± | 54 |
| 35 | | | - | - | 489 | - | - | 489 ± | 45 |
| 36 | | | - | - | 554 | - | - | 554 ± | 51 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 430 ± | 40 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 513 ± | 47 |
| 37 | Кабинет № 319 | Г- 0,8 | - | - | 542 | - | - | 542 ± | 50 |
| 38 | | | - | - | 736 | - | - | 736 ± | 68 |
| 39 | | | - | - | 710 | - | - | 710 ± | 66 |
| 40 | | | - | - | 746 | - | - | 746 ± | 69 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 542 ± | 50 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 684 ± | 63 |
| 41 | Кабинет № 316 | Г- 0,8 | - | - | 340 | - | - | 340 ± | 31 |
| 42 | | | - | - | 340 | - | - | 340 ± | 31 |
| 43 | | | - | - | 346 | - | - | 346 ± | 32 |
| 44 | | | - | - | 310 | - | - | 310 ± | 29 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 310 ± | 29 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 334 ± | 31 |
| 45 | Кабинет № 314 | Г- 0,8 | - | - | 694 | - | - | 694 ± | 64 |
| 46 | | | - | - | 624 | - | - | 624 ± | 58 |
| 47 | | | - | - | 567 | - | - | 567 ± | 52 |
| 48 | | | - | - | 479 | - | - | 479 ± | 44 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 479 ± | 44 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 591 ± | 55 |
| 49 | Доска | В- 1,2 | - | - | 510 | - | - | 510 ± | 47 |
| 50 | | | - | - | 500 | - | - | 500 ± | 46 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 500 ± | 46 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 505 ± | 47 |
| 51 | Кабинет № 312 | Г- 0,8 | - | - | 580 | - | - | 580 ± | 54 |
| 52 | | | - | - | 532 | - | - | 532 ± | 49 |
| 53 | | | - | - | 546 | - | - | 546 ± | 50 |
| 54 | | | - | - | 537 | - | - | 537 ± | 50 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 532 ± | 49 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 549 ± | 51 |
| 55 | Доска | В- 1,2 | - | - | 520 | - | - | 520 ± | 48 |
| 56 | | | - | - | 580 | - | - | 580 ± | 54 |
| **E минимальная** | | | | | | - | - | 520 ± | 48 |
| **E средняя** | | | | | | - | - | 550 ± | 51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Кабинет № 310 | Г- 0,8 | - | - | 385 | - | - | 385 ± | 36 |
| 58 | | | - | - | 388 | - | - | 388 ± | 36 |
| 59 | | | - | - | 354 | - | - | 354 ± | 33 |
| 60 | | | - | - | 349 | - | - | 349 ± | 32 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 349 ± | 32 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 369 ± | 34 |
| 61 | Доска | В- 1,2 | - | - | 505 | - | - | 505 ± | 47 |
| 62 | | | - | - | 510 | - | - | 510 ± | 47 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 505 ± | 47 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 508 ± | 47 |
| 63 | Кабинет № 308 | Г- 0,8 | - | - | 412 | - | - | 412 ± | 38 |
| 64 | | | - | - | 440 | - | - | 440 ± | 41 |
| 65 | | | - | - | 450 | - | - | 450 ± | 42 |
| 66 | | | - | - | 387 | - | - | 387 ± | 36 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 387 ± | 36 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 422 ± | 39 |
| 67 | Доска | В- 1,2 | - | - | 649 | - | - | 649 ± | 60 |
| 68 | | | - | - | 640 | - | - | 640 ± | 59 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 640 ± | 59 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 645 ± | 60 |
| 69 | Кабинет № 406 | Г- 0,8 | - | - | 578 | - | - | 578 ± | 53 |
| 70 | | | - | - | 445 | - | - | 445 ± | 41 |
| 71 | | | - | - | 410 | - | - | 410 ± | 38 |
| 72 | | | - | - | 420 | - | - | 420 ± | 39 |
| 73 | | | - | - | 563 | - | - | 563 ± | 52 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 410 ± | 38 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 483 ± | 45 |
| 74 | Кабинет № 402 | Г- 0,8 | - | - | 760 | - | - | 760 ± | 70 |
| 75 | | | - | - | 715 | - | - | 715 ± | 66 |
| 76 | | | - | - | 731 | - | - | 731 ± | 68 |
| 77 | | | - | - | 672 | - | - | 672 ± | 62 |
| 78 | | | - | - | 607 | - | - | 607 ± | 56 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 607 ± | 56 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 697 ± | 64 |
| 79 | Доска | В- 1,2 | - | - | 451 | - | - | 451 ± | 42 |
| 80 | | | - | - | 442 | - | - | 442 ± | 41 |
| **Е минимальная** | | | | | | - | - | 442 ± | 41 |
| **Е средняя** | | | | | | - | - | 447 ± | 41 |

Примечание: с доверительной вероятностью p = 0.95.

Г – горизонтальная плоскость измерения. Напряжение в сети: U1 = 220 В (в начале измерений) U2 = 220 В (в конце измерений)

**Лица ответственные за проведение измерений и составление данного протокола**

Фельдшер-лаборант Л. В. Козлова

Перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена

Приложение № 3 к приказу Управления
Роспотребнадзора по ЕАО
от 09.08.2010 № 83

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

(место составления акта)

" 04 " апреля 2018 г.

(дата составления акта)

16-00

(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ
## органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 55

По адресу/адресам: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Волочаевская 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по ЕАО Копылова П. В. от 14.03.2018 № 55

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 12 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Котова О.Г. О.В. Гебланская О.В. пр приказу №8 от 19.03.2018 20.03.2018 10 час. 20 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванова Светлана Андреевна, начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области, Чернадчук Алена Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарно эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области

Экспертная организация Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО»№ RA.RU.710058, выдан 26.06.2015 Федеральной службой по аккредитации 26.06.2015, приказ об аккредитации №А-2865 от 03.06.2015; аттестат аккредитации ИЛЦ № РОССRU. 0001.510576 от 29.09.2014 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Котова О.Г. – директор Областного государственного профессионального образовательного бюджетного учреждения «Биробиджанский колледж культуры и искусств»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки: проводилось изучение представленных документов, экспертных заключений и оформление материалов проверки.

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» имеет лицензия Комитета образования ЕАО на осуществление образовательной деятельности № 986 от 19.03.2015, серия 79Л02 № 0000025; свидетельство о государственной аккредитации Комитета образования ЕАО образовательной деятельности № 681 от 24.04.2017; санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по ЕАО на образовательную деятельность № 79.01.02.000.М.001791.01.15 от 26.01.2015.

ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» размещен в пятиэтажном, кирпичном здании. Общая площадь здания составляет - 6819,8 м. Год постройки - 1987.

Территория спланирована, асфальтирована благоустроена, определены места для стоянки автомобилей, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Здание обеспечено централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения. Естественное освещение осуществляется через остекленные световые проемы. Искусственное освещение люминесцентными лампами с защитной арматурой, источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Согласно протоколу лабораторных исследований № 1201 от 27.03.2018 и санитарно-эпидемиологической экспертизы от 29.03.2018 №334 в исследованных помещениях: спортивном зале, кабинетах: 107, 220, 222, 210, 320, 319, 316, 314, 312, 310, 308, 406, 402, библиотеке максимальный уровень искусственного освещения в пределах нормируемых величин.

По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 1201 от 27.03.2018 установлено: Оценка ионизирующего излучения: Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения составляет: на прилегающей территории обследуемого здания ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств», в спортивном зале, кабинетах 107, 220, 222, библиотеке 0,19-0,23 мкЗв/час. Мощность дозы гамма-излучения в помещениях не превышает мощность дозы гамма-излучения на открытой местности, более чем на 0,2 мкЗв/час

Измеренные значения среднегодовой эквивалентной равновесной объемной активности изотопов радона в воздухе помещений: в спортивном зале, кабинетах 107, 220, 222, библиотеке не превышают нормируемый показатель 200 Бк/м и составляют 14,6 - 197,6 Бк/м .

Оценка искусственного освещения: Искусственное освещение (Е минимальная) в кабинетах: 107, 220, 222, 210, 320, 319, 316, 314, 312, 310, 308, 406, 402, досках библиотеке соответствует нормируемым показателям 300 люкс (кабинеты); 500 люкс (доски) и составляет 300-648 люкс.

Искусственное освещение (Е минимальная) в спортивном зале соответствует нормируемым показателям (Г-00) 200 люкс и составляет 229 люкс, (В-2,0) при норме 75 люкс и составляет 120 люкс.

Окна оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), тканевыми шторами. Стены, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы деревянные в учебных аудиториях, в административных выполнены из влагоустойчивого материала (линолеум). Вентиляция естественная, осуществляется путем притока воздуха через вытяжные каналы, дверные и оконные проемы. Помещения санузлов, оборудованы вентиляционными каналами.

Набор помещений: учебные аудитории, спортивный зал, актовый зал, библиотека, медицинский кабинет, административные кабинеты, бытовые помещения, санитарные узлы. Учебные аудитории оборудованы столами ученическими в три или два ряда и стульями. Работающих в ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» - 76 человек, на 75 сотрудников - представлены результаты флюорографического обследования и медицинских осмотров с отметкой в личных медицинских книжках (1 человек находятся в декретном отпуске).

Режим работы определен согласно коллективному договору на 2018-2020 годы рабочее время работников определено правилами внутреннего распорядка колледжа, учебным расписанием. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала колледжа установлена 40-часовая рабочая неделя. Для педагогических работников -36 часовая рабочая неделя. На первом этаже размещен спортивный зал. Спортивный зал оборудован необходимым набором вспомогательных помещений: раздевальными для мужчин и женщин туалетами, душевыми. Санитарные узлы, душевые спортивного зала оборудованы в соответствии с санитарными нормами (пол, стены облицованы керамической плиткой), содержатся в удовлетворительном состоянии. Имеются раковины для мытья рук. Для оказания первой доврачебной помощи укомплектованы медицинские аптечки, хранятся в доступном месте.

Текущая влажная уборка проводится регулярно техническим персоналом, уборочный инвентарь имеется в полном объеме, промаркирован, хранится в специально отведенных местах. Дезинфицирующие и моющие средства имеются в достаточном количестве, спецодеждой обеспечены.

Твердые бытовые отходы по мере накопления вывозится на свалку, договор о вывозе твердых бытовых отходов с ООО «ЭКО-РЕСУРС» № 2 от 09.01.2018.

Согласно договора с ФГУП «Профилактика» № 85 от 01.12.2017 проводятся дератизационные мероприятия.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Уведомление от 14.03.2018 № 02-667/18, распоряжение от 14.03.2018 № 55, определение о назначении экспертизы от 20.03.2018, экспертные заключения № 334 от 29.03.2018, № 102 от 30.03.2018, вх. № 984/18 от 04.04.2018

Подписи лиц, проводивших проверку: Иванова С.А.

Чернадчук А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заместитель директора по учебно-методической работе Гетманская О.В. .

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 04 " апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)